Image not found.

BATTERI PROXLED LIFEPO4

E7349209

Batteri LiFePO4 till ProxLED med 3-stift kontakt. Vid byte av batteri kopplas batteriet ur, sedan bryts matningen till armaturen. Koppla i batteriet och slå därefter till matningen.
Armaturen går då in i driftläge och kommer ladda 24h och sedan utföra batteritest på inställd tid i armatur. Batteriet kommer därefter börja laddas upp under 24h igen. Armaturens LED-indikator ska börja blinka grönt tills armaturen har utfört sitt autotest, efter utfört test och uppladdning övergår LED-indikatorn till fast grön. Det är viktigt att låta batteriet laddas upp utan avbrott under uppstarten. Skulle matning frånkopplas under laddning och testperiod kommer testet startas om från början när matning till armaturen kommer tillbaka. Total uppladdningstid 49-51h beroende på inställd backuptid i armatur.

CARDI